

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымохода

«07» февраля 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд.№ 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 8 квартира 3

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведена внутренняя очистка вентиляционного канала на кухне сечением 120x120 мм методом штанги, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр дымохода на кухне сечением 120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» и могут быть допущены к эксплуатации. СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Директор
ООО «ВентЖилСервис»

Печник-контролер

Алтынова

Н.П. Алтынова

Ананьев

В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 76

07.02.2023 г.

М.П.

АКТ

обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымохода

«07» февраля 2023 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд. № 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 3 квартира 2

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр дымохода на кухне сечением 120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведена замена гофры от дымохода.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.


Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Дымовые каналы от газовых печей, аппаратов, приборов и вентиляционные каналы отвечают «Правилам производства работ, ремонта печей и ~~дымовых каналов~~» и могут быть допущены к эксплуатации. СНиП 42-01-2002; СП 42-101-2003; ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления.

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 77

07.02.2023 г.

М.П.

