АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«20» мая 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
Представитель Алтынова Н.П.,
печник контролер Ананьев В.Д., уд.№ 202-114
составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:
Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 1А квартира 14

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведена внутренняя очистка вентиляционного канала на кухне сечением 120х120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.
Произведен технический осмотр вентиляционного канала в ванной комнате сечением 120х120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.
Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.
Каналы обособленны и находятся в не зоны ветрового подпора.
Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.
Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:
Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис» _____ Н.П. Алтынова

Печник-контролер _____ В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № 278

20.05.2021 г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1132600031 0 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ «ВентЖилСервис» ИНН 1326217931 г.Саранск