

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«07» мая 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

инженер Балыков А. Н.

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:
Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 7 квартира 5

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведен технический осмотр вентиляционного канала на кухне сечением 120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр вентиляционного канала в ванной комнате сечением 120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Заключение:

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»

Инженер

Исполнительный директор

Алтынова Н.П.

Инженер

Балыков А.Н.

М.П. «ВентЖилСервис»

г. Саранск

№ 391

Дата: 07.05.2024

Подпись: Алтынова

Подпись: Балыков

Н.П. Алтынова

А.Н.Балыков

