

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«05» июня 2019 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель Алтынова Н.П.,

печник контролер Ананьев В.Д., уд.№ 202-114

составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:

Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 8 квартира 4

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей, аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведена внутренняя очистка вентиляционного канала кухни сечением 120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.

Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП 2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № **373**

05.06.2019 г.

