

АКТ
обследования технического состояния вентиляционных каналов

«20» мая 2021 г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
Представитель Алтынова Н.П.,
печник контролер Ананьев В.Д., уд. № 202-114
составили настоящий акт о том, что нами, согласно проектно – сметной документации
произведена проверка технического состояния вентиляционных каналов по адресу:
Атяшевское МП ЖКХ

в доме № 1А квартира 14

по ул. Микрорайон-1

в р.п. Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

с целью пригодности их к эксплуатации для удаления продуктов горения от газов печей,
аппаратов и приборов.

Проверкой установлено:

Произведена внутренняя очистка вентиляционного канала на кухне сечением 120x120 мм,
канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Произведен технический осмотр вентиляционного канала в ванной комнате сечением
120x120 мм, канал находится в чистом состоянии, тяга имеется.

Вентиляционные каналы выполнены из кирпича.

Каналы обособлены и находятся в не зоны ветрового подпора.


Плотность всех вентиляционных каналов проведена путем задымления, в результате чего
установлено, что каналы соответствуют техническим условиям.

Тяга в вентиляционных каналах на момент проверки соответствует ТУ.

Заключение:

Вентиляционные каналы могут быть допущены к эксплуатации, согласно СНиП
2.08.01-89, СанПиН 2.1.2.2645-10

Директор
ООО «ВентЖилСервис»



Н.П. Алтынова

Печник-контролер



В.Д. Ананьев

Акт зарегистрирован за № *д 78*

20.05.2021 г.

